



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: uzpn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности по Заволжскому району г. Ярославля  
150062, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Яковлевская, 2, телефон 24-64-17, E-mail: ond.zavolga@mail.ru

**Предписание № 90/1/1-4**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования**  
**детей станция детского и юношеского туризма и экскурсий «Абрис»**  
**( станция детского и юношеского туризма «Абрис» )**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Заволжского района г. Ярославля по пожарному надзору Ракушкина В.Г. № 90 от « 24 » июля 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «05» августа 2013 г. по 15 ч. 00 мин. « 15 » августа 2013 г. проведена плановая выездная проверка за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором Заволжского района г. Ярославля по пожарному надзору капитаном внутренней службы Белковой Светланой Леонидовной в отношении станции детского и юношеского туризма «Абрис», расположенного по адресу : г. Ярославль , ул. 50 лет ВЛКСМ, д.7а  
фактический адрес : г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.7а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором станции детского и юношеского туризма «Абрис» Костровым  
Андреем Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности (коридор 1-го этажа).	<b>Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППР в РФ) п.33:</b> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований	05.08.2014	

		нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).		
2.	Не обеспечен требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость и в кабинете № 104 (отверстие в стене в месте пересечения технологическими коммуникациями).	<b>Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППР в РФ) п.22:</b> Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	05.08.2014	
3.	Не обеспечен требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость и стены в теплоузле (рядом с дверной коробкой, внутри помещения).	<b>Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППР в РФ) п.22:</b> Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	05.08.2014	
4.	В кладовой у каб. № 109 храниться автомобильная резина (7 шт.).	<b>Правила противопожарного режима в Российской Федерации ППР в РФ п.340:</b> Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров.	05.08.2014	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Заволжского района  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)  
г. Ярославля по пожарному надзору Белкова С.Л.  
по пожарному надзору)

« 15 » августа 20 13 г.



\_\_\_\_\_ (подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

\_\_\_\_\_ ✓

(подпись)

Директор станции детского и юношеского  
туризма «Абрис» Костров А.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 15 » августа 20 13 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору