

**Отдел охраны труда и безопасности  
МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля**

**СПРАВКА**

**по результатам плановой проверки соблюдения и обеспечения безопасности  
и антитеррористической защищенности (АТЗ) в МОУ дополнительного образования  
Станция туризма и экскурсий «Абрис»**

город Ярославль  
(место составления акта)

30.09.2021 года  
(дата составления акта)

Плановые мероприятия проведены 29 сентября 2021 г. по адресу:  
г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7а

<b>Цель проверки</b>	Исполнение законодательства и других нормативных правовых актов по вопросам безопасности и антитеррористической защищенности
<b>Форма проверки</b>	Инспекционный контроль с использованием методов документального контроля, обследования и наблюдения за фактическим состоянием проверяемого образовательного учреждения
<b>Основание проверки</b>	Мониторинг обеспечения антитеррористической безопасности в МОУ, в соответствии с планом работы отдела охраны труда и безопасности на сентябрь 2021 года

Должностные лица, проводившие мероприятия по контролю:  
С.А. Казанский, ведущий специалист (инженер) отдела охраны труда и безопасности МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля.

В присутствии должностных лиц учреждения:  
О.В. Смирнова, зам. директора по АХЧ МОУ дополнительного образования Станция туризма и экскурсий «Абрис»

В ходе проверки проанализированы документы по безопасности и антитеррористической защищенности (АТЗ).


**Сведения о результатах плановых мероприятий по инспекционному контролю:**

<b>№ п/п</b>	<b>Изложение существа выявленных нарушений с указанием нарушенных законодательных и иных нормативных правовых актов</b>
1	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией, основание: постановление № 1006, от 2 августа 2019 г., п. 24, д.
2	Отсутствует схема оповещения сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций в рабочее и нерабочее время, основание: Постановление № 1006, от 2 августа 2019 г., п. 21, д, п. 42, а.
3	Существует возможность неправомерного проникновения на территорию объекта, основание: постановление № 1006, от 2 августа 2019 г., п. 17 а, 18 а, б, г.

### Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

№ п/п	Перечень рекомендаций об устранении выявленных нарушений
1	Оборудовать учреждение системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в учреждении, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, основание: постановление № 1006, от 2 августа 2019 г., п. 24, д.
2	Разработать схему оповещения сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций в рабочее и нерабочее время, основание: постановление № 1006, от 2 августа 2019 г., п. 21, д, п. 42, а.
3	Входную калитку на территорию учреждения и вход в здание оснастить домофоном с электромагнитным замком, основание: постановление № 1006, от 2 августа 2019 г., п.17а,18а,б, г.

Директору МОУ дополнительного образования Станция туризма и экскурсий «Абрис» предлагается предоставить план устранения выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. План устранения выявленных нарушений предоставить в отдел охраны труда и безопасности МКУ ЦОФ департамента образования мэрии г. Ярославля в срок до 29.10.2021 г.

 С.А. Казанский

Справку получил  «07» 10 2021г.